

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR INFIMA CUANTIA

Fecha Elaboración : 14 de junio del 2021	
ANTECEDENTES:	
Oficio N°:	Memorando Nro. GADMCC-APA-2021-0017-M
De:	Ing. Vicente Palate A.
UNIDAD REQUIRENTE:	Unidad de Agua Potable y Alcantarillado de Cevallos (UNAPAC)

OBJETO DE LA CONTRATACION:	Pruebas Hidrostáticas para los cilindros de Cloro Gas.
JUSTIFICACIÓN:	Control y mantenimiento de los cilindros de Cloro Gas mediante Pruebas Hidrostáticas para el correcto funcionamiento del sistema de desinfección que se utilizan en la Planta de tratamiento El Mirador.

ITEM	CPC	DETALLE DE LA ADQUISICION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PAC	
						SI	NO
1	881600011	Realizar controles de los cilindros de Cloro Gas mediante Pruebas Hidrostáticas para el correcto funcionamiento del sistema de desinfección que se utilizan en la Planta de El Mirador.	Pruebas Hidrostáticas de los cilindros de Cloro Gas con capacidad de 68 Kg	4.00	UNIDAD	X	
			Lavado de los cilindros de recarga de Cloro Gas de capacidad 68 Kg.				
			Prueba de desgaste de las paredes de los cilindros de 68 Kg de capacidad				
PLAZO DE EJECUCION:			30 días				
FORMA DE PAGO:			El pago se realizara contra entrega recepcion de servicios se encuentra funcionado a entera satisfaccion de la Entidad Contratante				
VIGENCIA:			90 días				
TIPO DE COMPRA:			Bien				
SOLICITADO POR:			Ing. Vicente Palate A.				
			JEFE UNAPAC				
AUTORIZADO POR:			Ing. Alvaro Rivera				
			DIRECTOR OO.PP.MM.				